

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

(Arrêté du 25/06/1980 modifié – Arrêté du 22/06/1990 modifié)

La présente notice descriptive (article R.123-22 du CCH et GE 2 §1) constitue la pièce n°3 des bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie:

de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP (autorisation de travaux) : document Cerfa n°13824 ;
du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d'aménager (PA50 et PA51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570).

Afin de permettre une instruction dans les conditions optimales, l'ensemble des documents ci-après seront remis aux services chargés de l'instruction des dossiers en complément de la présente notice descriptive de sécurité :

- ✎ La présente notice **datée et signée par le maître d'ouvrage** ;
- ✎ Les autres pièces prévues à l'article GE 2 §1 :

pièce 4 des documents cerfa :

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir :

- les conditions d'accessibilité des engins de secours ;
- les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers
- la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.

pièce 5 des documents cerfa:

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :

- les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que dégagements, escaliers, sorties ;
- la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
- les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés.

pièce 6 des documents cerfa :

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les documents utiles à leur justification. »

- ✎ Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l'article GN 3.

- ✎ Pour les établissements spéciaux (parcs de stationnement, chapiteaux tentes et structures, etc.) rattachés à un ERP, la rédaction d'un chapitre spécifique est préconisée dans la présente notice.

Rappel des règles de demande de dérogation

(Article R 123-13 du Code de construction et de l'Habitation et article GN 4 du règlement de sécurité)

Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.

Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque demande une fiche indiquant notamment :

les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée),

les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans)

la justification des demandes ;

les mesures compensatoires proposées.

Important : l'ensemble de ces documents constitue la pièce n°6 des bordereaux de dépôt des pièces jointes au titre des documents Cerfa.

*N.B : Les présentes déclarations engageant le maître d'ouvrage, toute notice **non signée** ne saurait être examinée par les services compétents.*

Dénomination de l'établissement :

Extension du gymnase de Gardonne - Extension d'un bâtiment existant

Adresse principale :

Le Grand Paysse 24680 GARDONNE

Maîtrise d'ouvrage (Nom ou raison sociale) :

Commune de Gardonne – Le Bourg - 24680 GARDONNE

Maîtrise d'œuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte) :

SCAPA Architectes Associés

3 rue de l'Innovation – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIER

Tel 05.53.63.36.36

Organisme de contrôle et missions confiées s'il est déjà choisi :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Le Carré Des Pros Cré@vallée Sud, Zone Commerciale, Espace, 24660 Sanilhac

M BOUTOLLEAU Séverin

Tél. +33 (0)6 72 88 24 13

severin.boutolleau@bureauveritas.com

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou complémentaires :

Nom : **M CAUTY Thierry**

Qualité vis-à-vis du projet : **Architecte**

Coordonnées téléphoniques : 05 53 63 36 36

Adresse électronique : scapa@scapa.archi

Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public:

ERP : **3eme catégorie, ERP de Type X (Gymnase) et R (Ecole de musique)**

I - Descriptif synthétique du projet ou des travaux :

Le projet consiste à l'extension du gymnase de Gardonne

Le bâtiment actuel sera rénové (changement du revêtement sportif) et agrandi.

a. Classement proposé à la commission à l'issue des travaux réalisés : (CCH R 123.18 à R123-21)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

Sous réserve d'acceptation par la commission de sécurité, l'activité concernée par la présente serait de type X.

Niveaux	Types d'activités exercées	Pour une activité donnée		Effectif du public	Effectif du personnel
		Surfaces	Mode de calcul (pers/m², déclaratif, places, etc)	par niveau	Par niveau
RDC	Ecole de musique	112.71 m²	déclaratif	50 pers.	4
RDC	Aire de jeux	420m²	1 personne/8m²	53 pers.	
RDC	Tribunes existantes		1 pers/place assise	230 pers.	
RDC	Tribunes créées		1 pers/place assise	264 pers.	
RDC	Salle de réunion/réception	29,29m²	1 pers/m²	30 pers.	
		Effectif		627	4
		Effectif public et personnel		TOTAL = 631 personnes	

Classement proposé : 3^{ème} catégorie Type X (gymnase) et R (école de musique non concernée par les travaux) et L (salle de réception/réunion)

Déclaration Maître d'Ouvrage :

Ecole de musique :
50 personnes
4 personnels

=> total = 54 personnes

b. Le cas échéant, classement initial de l'établissement :

N.B : Pour un établissement existant, le classement antérieur de ce dernier doit être précisé, que le projet modifie ou non les activités et les surfaces accessibles au public.

Classement existant : 3^{ème} catégorie Type X (gymnase) et R (école de musique)

II - Construction (CO 1 à CO 60)

a. **Conception et desserte** (CO 1 à CO 5)

Les extensions réalisées sur les façades Est et Sud ne modifient pas les conditions d'accès existantes à l'établissement. La façade principale n'est actuellement pas desservie par une voie de 8m de large sur toute sa longueur compte tenu de l'emprise du bâtiment existant et des limites de propriété.
Néanmoins, l'établissement est desservi par une voie de plus de 8m jusqu'à son entrée principale.

b. **Isolement par rapport aux tiers** (CO 6 à CO 10).

Isolement latéral avec tiers contigus : pas de tiers accolés

Isolement avec bâtiments en vis-à-vis : Les bâtiments tiers sont à plus de 8m

c. **Résistance au feu des structures** (CO 11 à CO 15)

Gymnase : la structure métallique est intégralement visible depuis le sol du gymnase. En conséquence, aucune la structure n'est soumise à aucune exigence de stabilité au feu.
Ecole de Musique : sans objet dans le cadre des travaux.

d. **Couvertures** (CO 16 à CO 18)

La couverture est réalisée en bac acier.

e. **Façades** (CO 19 à CO 22)

Les façades existantes sont composées en blocs béton creux de 20cm d'épaisseur et enduit en partie basse et bardage métal en partie haute.

Les ouvertures sont composées de double vitrage avec menuiseries aluminium et portes pleines métallique pour les issues de secours

f. **Distribution intérieure et compartimentage** (CO 23 à CO 26)

Respect du cloisonnement traditionnel fixé à l'article CO24 :

- parois entre locaux et dégagements accessibles au public et entre locaux formant cellules de 300m² maximum : CF 1/2h,

- blocs-portes et éléments verriers sur allèges ou impostes dans parois verticales : PF 1/2h.

g. **Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction** : (GN 8)

Etablissement en simple RDC avec évacuations de plain-pied et procédures spécifiques mises en place par l'exploitant.

h. **Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers** (CO 27 à CO 29)

Locaux à risques importants :

- **Chaufferie > 70KWA**

Sans objet dans le cadre des travaux

Locaux à risques moyens :

- **Local rangement et réserve**

Parois verticales et planchers hauts CF 1h avec porte CF 1/2h munie d'un ferme-porte.

Ecole de Musique : sans objet dans le cadre des travaux.

i. **Conduits et gaines** (CO 30 à CO 33) Respect des articles CO30 à CO33.

j. **Dégagements** (CO 34 à CO 56)

Gymnase

Niveau	Cumul effectif	Dégagements réglementaires		Dégagements prévus	
		Nombre	UP	Nombre	UP
RDC	577	3	7	3	8*

(*) compte tenu du rétrécissement du passage entre les tribunes SUD 1 et NORD 1, l'issue via l'entrée principale n'est considérée que pour 2UP.

Il n'y a pas de cul de sac supérieur à 10m.

Les portes s'ouvriront par une manœuvre simple, celles verrouillées seront manœuvrables de l'intérieur dans les mêmes conditions par barre antipanique ou équivalent.

Ecole de Musique : sans objet dans le cadre des travaux.

k. **Locaux recevant du public installé en sous-sol** (articles CO 39 et CO 40)

Sans objet

l. **Tribunes et gradins non démontables** (CO 61, AM18)

2 tribunes existantes en béton : 224 places assises + 6 places PMR (espace d'usage 0.80m x 1.30m)

Tribune sud 112 places +3 – Tribune nord 112 places +3

Largeur des dégagements 0.90m

Nouvelle tribune en métal avec siège coque en polypropylène : 1 x 200 places et 2 x 32 places = 264 places

Largeur des dégagements 1.20m

Nombre de places maximum par rang : 16

III - Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19)

- Revêtements de sols : M4
- Murs : M2
- Plafonds : M1
- Aménagements mobiliers :

a. **Éléments de décoration** (AM 9, AM 10).

Les dispositions des articles AM9 à AM10 seront respectées

- b. **Tentures, portières, rideaux, voilages** (AM 11 à AM 14).

Sans objet

- c. **Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures** (AM 15 à AM 19).

Réaction au feu M3 au minimum

IV - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Accès à l'entrée du bâtiment en enrobé (existant non modifié).

V - Désenfumage (DF 1 à DF 10)

En application de l'article X19§2, le gymnase n'est pas désenfumé.

VI - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (CH 1 à CH 58)

- a. **Chauffage**

Chauffage gaz existant conservé

Chauffage partie gymnase par panneaux rayonnants gaz existant étendu à la zone extension

- b. **Ventilation**

Ventilation gymnase par tourelle en toiture existant conservé + amenée d'air en partie basse

Ventilation zone extension par extracteurs hélicoïdes muraux + complément amenée d'air en partie basse

- c. **Production Solaire**

Sans objet

VII - Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30) (PO 5)

2 panneaux rayonnants individuels au gaz naturel puissance unitaire 29 kw en complément de l'installation existante.

Alimentation gaz naturel 300mb.

VIII - Installations électriques (EL 1 à EL 23)

- Les installations électriques seront mises en œuvre en conformité aux articles EL

IX- Eclairage (EC 1 à EC 12)

- Les installations d'éclairage seront mises en œuvre en conformité aux articles EC (dont EC6) et elles seront conformes aux normes les concernant dont NF EN 60598
- L'éclairage de sécurité d'évacuation sera réalisé par blocs autonomes

X - Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11)

Sans objet

XI - Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) (>20 KW)

Sans objet

XII - Moyens de secours (MS 1 à MS 74)

a. Moyens d'extinction (MS 4 à MS 40)

- Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau : non modifié / Une borne incendie est présente sur le site au nord-est du gymnase.
- Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge : Sans objet
- Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d'eau) : Sans objet
- Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle) : gaz, poudre, etc.: Extincteurs à eau existants
- Déversoirs ponctuels, éléments de construction irrigués, rideaux d'eau, etc. : Sans objet

b. Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (MS 41 à MS 44)

Affichage des consignes et du plan de l'établissement mis à jour.

c. Surveillance de l'établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification) (MS 45 à MS 52)

Sans objet

d. Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4 (MS 61 à MS 67) :

Le gymnase est équipé d'une installation d'alarme incendie de type 2b

e. Système d'alerte (MS 70) :

Alerte par ligne de téléphone urbain fixe. Affichage des plans et consignes de sécurité

Visa de l'organisme agréé :